

جدول بنای مجاز



کاربری	مسکونی		پارکینگ		راه پله		آسانسور		لابی		بالکن		جمع
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
زیر زمین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
همکف	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
نیم طبقه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
سایر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
جمع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰

مطابق پروانه ساختمانی تکمیل گردد.

جدول بنای موجود

کاربری	مسکونی		پارکینگ		راه پله		آسانسور		لابی		بالکن		جمع
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
زیر زمین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
همکف	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
نیم طبقه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
طبقه ۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
سایر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰
جمع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰

توضیحات

به اطلاع شهرداری محترم می رساند ، علی رغم تذکری کتبی به مالک همان دوری که در گزارشات قبلی نیز ذکر گردید ، مالک بعد از خاکبرداری ، گود را همچنان رها کرده و نه اقدامی جهت نصب سازه نگهدارنده مناسب، مطابق نقشه های شهرداری نه اقدامی جهت اجرای فونداسیون می نماید، لذا امکان ریزش و تخریب ساختمان های پلاک مجاور وجود دارد لذا خواهشمند است مالک را الزام به اجرای سازه نگهدارنده برای حفظ پلاک های مجاور بنمائید. در ضمن پلاک ضلع جنوبی که نانوائی می باشد و دارای بافت فرسوده است و بخشی از دیوار آن نیز داخل گود مذکور ریزش کرده ، همچنان مشغول پخت نان بوده و نانوائی را تخلیه ننموده است.

بنای موجود دارای خلاف می باشد نمی باشد تاریخ وقوع خلاف

نام مهندس ناظر شماره پروانه اشتغال

شماره برگه تعهد شماره امضاء

امضاء تاریخ