

جدول بنای مجاز

جمع	بالکن		لابی		آسانسور		راه پله		پارکینگ		مسکونی		کاربری
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیر زمین
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	همکف
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نیم طبقه
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۱
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۲
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۳
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۴
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع



جدول بنای موجود

جمع	بالکن		لابی		آسانسور		راه پله		پارکینگ		مسکونی		کاربری
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیر زمین
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	همکف
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نیم طبقه
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۱
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۲
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۳
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۴
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

توضیحات

به اطلاع شهرداری محترم می‌رساند که مالک آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون را انجام داده و فونداسیون آماده بتن ریزی می‌باشد، ولیکن در ضلع شرقی گود به منظور حفظ پلاک شرقی مالک دو پشته سپر خاکی به عرض حدود ۵۰ سانتی متر و طول حدود ۹ متر نگهداری کرده است که می‌بایستی در مراحل بعدی زیر نظر اینجانب، فونداسیون آن قسمت‌ها اجرا گردد، ضمناً سازه نگهداری انجام شده، نواقصی دارد که در گزارشات قبلی ذکر شده که مالک موظف به اصلاح آن نواقص می‌باشد، لذا مالک را موظف به اصلاح نواقص سازه نگهداری و عدم برداشتن سپر خاکی مگر با مجوز کتبی نمائید.

بنای موجود دارای خلاف  میباشد  نمی‌باشد تاریخ وقوع خلاف

شماره پروانه اشتغال

نام مهندس ناظر

شماره امضاء

شماره برگه تعهد

امضاء

تاریخ