

جدول بنای مجاز																			
جمع	راهرو عمومی		تاسیسات		آسانسور		پله		پارگینگ		انباری		تجاری		پارگینگ در تجاری		مسکونی		کاربری
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیر زمین
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	همکف
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نیم طبقه
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۱
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۲
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۳
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۴
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع

جدول بنای موجود																			
جمع	راهرو عمومی		تاسیسات		آسانسور		پله		پارگینگ		انباری		تجاری		پارگینگ در تجاری		مسکونی		کاربری
	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	مساحت	واحد	
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	زیر زمین
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	همکف
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	نیم طبقه
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۱
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۲
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۳
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	طبقه ۴
۰.۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سایر
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	جمع

توضیحات

به اطلاع شهرداری محترم می‌رساند مالک ساختمان قبلی را تخریب کرده است ولیکن هنوز سازه نگهبان را طبق نقشه های مصوب اجرا ننموده است، متأسفانه هنوز هیچ اقدامی از سوی مالک در جهت رفع تخلفات صورت گرفته که در گزارش های قبلی به آنها اشاره شده است و در زیر مجدداً به آنها اشاره میگردد، صورت نگرفته است:

۱. تابلوی مشخصات پروژه در محل پروژه نصب نگردیده است.
۲. هنوز ایمن سازی علمک های گاز، کنتور آب، برق و سایر سرویس های نظیر آن انجام نگرفته است.
۳. هیچگونه علائم هشدار دهنده، چراغ چشمک زن و تابلو جهت هشدار در کارگاه و پیرامون آن در نظر گرفته نشده است.
۴. کارگاه فاقد: وسایل ارتباطی، سیستم تهویه و روشنایی مناسب، کیپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه می باشد.
۵. مجری ذیصلاح در کارگاه ساختمانی حضور ندارد.
۶. عزونکن کارگاهی در کارگاه موجود نمی باشد.
۷. مالک مجری ذیصلاح را به این شرکت به عنوان مهندس ناظر معرفی نکرده است.

همچنین با توجه به اینکه تاریخ صدور پروانه ساختمان با مهلت اتمام ماه می باشد، لذا مهلت انجام عملیات ساختمانی در تاریخ به پایان رسیده است و مالک موظف است جهت تمدید پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض ساختمانی نیمه کاره به شهرداری مراجعه نماید.

لذا خواهشمند است آن شهرداری محترم مالک را موظف نماید تا نسبت به رفع موارد مشاهده شده اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزهای لازم را از آن شهرداری محترم اخذ نماید. بدیهی است در صورت عدم توجه به موارد مذکور آن شهرداری محترم و مجری و مالک پرونده مسئولیت عواقب ناشی از آن را برعهده دارند.

تاریخ وقوع خلاف:

میباشد  نمی باشد

بنای موجود دارای خلاف

شماره پروانه اشتغال

نام مهندس ناظر:

شماره امضاء

شماره برگه تعهد

امضاء

تاریخ: